

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МУ ДОД "Детская школа искусств им. Г.Ф.Пономаренко"

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Выселковский р-н ст-ца. Выселки ул.Ленина, 57

Форма собственности объекта Муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте  
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2328009400

Телефон: 886157-74416

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3

Комментарий:

Плановая дата обследования: 25.02.2016

Фактическая дата обследования: 29.02.2016

Организация: МУ ДОД ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко

Должность/лица: директор

ФИО: Погорелов Сергей Николаевич

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
<b>Вход на территорию</b>					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Не требуется	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
<b>Путь к входу в здание</b>					
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Ширина пути движения	К		не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Вход						
<b>Входная площадка</b>						
Несколькое покрытие	К, О, С		наличие	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К		не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К		не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
<b>Дверь входная внутренняя</b>						
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие	п. 5.1.5	Соответствует	
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	

<b>Дверь входная наружная</b>							
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие	п. 5.1.5	Соответствует		
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>							
Тамбур (глубина x ширина)	К		не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует		
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>							
Высота порогов или перепад высот	К		не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует		
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>							
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует		

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С		не более 30 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>						
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С		не менее 30 см.	п. 5.2.10	Отсутствие	поручень с одной стороны Имеется план обустройства
Поручни на высоте	О, С		90 см.	п. 5.2.15	Соответствует	
Поручни с двух сторон	О, С		наличие	п. 5.2.15	Отсутствие	поручень с одной стороны

лестницы							Имеется план обустройства
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С		наличие	п. 5.2.12	Соответствует		
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С		наличие	п. 5.2.9	Соответствует		
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С		наличие	п. 5.2.16	Отсутствие	поручень с одной стороны Имеется план обустройства	
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С		наличие	п. 5.2.10	Отсутствие	поручень с одной стороны Имеется план обустройства	
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)</b>							
Высота одного подъема	К, О		не более 0,8 м.	п. 5.2.13	Не требуется		
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К		не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.2.13	Не требуется		

Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О		наличие	п. 5.2.13	Отсутствие	Имеется план обустройства
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О		наличие	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием)	К, О, С		не менее 30 см.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	К		0,7 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О		0,9 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К		0,9 - 1,0 м.	п. 5.2.15	Не требуется	

Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С		наличие	п. 5.2.14	Не требуется	
Уклон (отношение высота / длина)	К, О		не более 1/20 (5%)	п. 5.2.13	Не требуется	
Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О		не более 1/10 (10%)	п. 5.2.13	Не требуется	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К		не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К		не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К		не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Зона оказания услуги	К					
Зал зрительный, читальный, ожидания						



<b>и пр.</b>							
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К		не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется		
Количество мест для инвалидов-колясочников	К		не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует		
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К		0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует		
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К		1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует		
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К		не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Не требуется		
<b>Обслуживание в кабинете</b>							
Высота порога	К		не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Пространство для разворота кресла-	К		диаметр не менее	п. 5.2.2	Соответствует		

Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не соответствует	Имеется план обустройства
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	Имеется план обустройства
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для размещения кресла-	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	

унитазом							
Размер кабины (ширина x глубина)	К		не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует		
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К		наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	Имеется план обустройства	
Ширина двери кабины	К		не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует		
Средства информации							
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У		от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Не требуется	Имеется план обустройства	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У		наличие	п. 5.5.8	Не требуется	Имеется план обустройства	
Обозначение	К, С, Г, У		наличие	п. 5.5.1	Соответствует		

специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения					
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Отсутствие	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	Г
Участки и территории	+	#	+	#	#
Вход	+	+	+	#	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#	#

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов(нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	Г
Объект доступен						X
Объект недоступен	X		X		X	

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные меры по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	<p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиной марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением (поручень с одной стороны Имеется план обустройства) <i>У.С. ?</i></p> <p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м. (поручень с одной стороны Имеется план обустройства) <i>У.С. ?</i></p>

	<p>оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил (поручень с одной стороны Имеется план обустройства) ?</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см. перед лестницей вверху и внизу разместить напольные тактильные предупреждающие указатели (поручень с одной стороны Имеется план обустройства) ✓</p> <p>Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги (Имеется план обустройства)</p>
Зона оказания услуги	<p>Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных ( Имеется план обустройства)</p>
Санитарно-гигиеническое помещение	<p>Установить знаки доступности кабин для инвалидов</p> <p>Установить опорные поручни, штанги (Имеется план обустройства)</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом (Имеется план обустройства) ✓</p> <p>Установить речевой информатор</p>
Средства информации	<p>Установить знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях высоте от 1,5 м. до 4,5 м. (Имеется план обустройства)</p> <p>Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания (Имеется план обустройства)</p>

« 29 » сентября 20 16 г.

Старший специалист I разряда  
УСЗН в Выселковском районе

*[Handwritten signature]*



В.В. Хоменко